



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти

Московский проспект, д. 19, г. Тольятти,
Самарская область, 445032
Тел.: (848-2) 37-22-03; Факс: (848-2) 37-01-33;
E-mail: tltrpn@fsnsamara.ru, http://www.63.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935,
ИНН/КПП 6316098843/631601001

15
№ 04.2016 № 18-04/7348

На № _____ от _____

О согласовании предельно-допустимых концентраций по железу, марганцу, мутности, жесткости.

Заместителю директора
МУП «Водоканал Подстепки»
Д.В. Соловых

Ставропольский район,
с. п. Подстепки,
ул. Советская, д. 1а,
445143,

Уважаемый Дмитрий Васильевич!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти, проанализировав положение дел по обеспечению водоснабжению Ставропольского района установил следующее: Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области «Водоканал Подстепки» (МУП «Водоканал Подстепки») имеет источник водоснабжения для села Подстепки – подземный, защищенный. Всего имеется 2 водозабора.

Водозабор «Северный» расположен в районе ул. Полевой с. Подстепки Ставропольского района Самарской области. Водозабор «Южный» расположен в районе ул. Восточной с. Подстепки Ставропольского района Самарской области.

Качество питьевой воды подаваемой населению с. Подстепки не соответствует требованиям по содержанию железа – 2,4-2,6 мг/дм³ (ПДК 1,0 мг/дм³), мутности- 15,8-18,4 ЕФМ, (ПДК 3,5 ЕФМ), марганца 0,46 -0,6 мг/дм³ (ПДК 0,1 мг/дм³), жесткости-9,8-10,7 (7,0), что является нарушением требований п. 3.4 СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Питьевая вода подается населению без предварительной очистки и обеззараживания.

Учитывая вышеизложенное, и в соответствии с требованиями ст.19 и ст.51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.3.4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти считает возможным

1. Установить предельно-допустимые концентрации в скважинах и разводящих сетях с. П.Подстепки муниципального района Ставропольский по железу – не более 1,0 мг/л, по марганцу – не более 0,5 мг/л., по общей жесткости – не более 10,0 мг/экв, по мутности – не более 3,5 ЕМФ на срок до 18.04.2017 года.

2. Данные производственного контроля предоставлять в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти ежемесячно.

МУП «Водоканал Подстепки»
Вх. № 73 от «20» «04» 2016г.
Подпись: _____

3. Обеспечить выполнение плана мероприятий по улучшению системы водоснабжения МУП Муниципального района Ставропольский Самарской области «Водоканал Подстепки» на 2016-2017 гг.

4. Обеспечить доведение информации до населения района: о введении отклонений от гигиенических нормативов качества питьевой воды по показателям химического состава, об отсутствии риска для здоровья.

5. Ответственность за выполнение письма возлагаю на МУП Муниципального района Ставропольский Самарской области «Водоканал Подстепки»

Начальник отдела



С. М. Безделин

Н.В. Ульянова